

Προς:

BRAVOPORT

Πειραιώς 78

Τ.Κ. 18346, Μοσχάτο

Αθήνα

Τηλ: +30 210 4822228

ΒΕΒΑΙΩΣΗ

Με την παρούσα βεβαιώνουμε, ότι στις 09.03.2012 επιθεωρητής του Οργανισμού μας παρακολούθησε τη δοκιμή θύρας ασφαλείας μονής θωράκισης τύπου "BRAVO", που πραγματοποιήθηκε στο Εργαστήριο Αντοχής Υλικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, όπως αυτή περιγράφεται στα Πρότυπα EN 1627:2001 και EN 1630:2011.


Η δοκιμή που πραγματοποιήθηκε ήταν ο καθορισμός αντίστασης σε χειροκίνητες απόπειρες διάρρηξης.

Αποτέλεσμα της δοκιμής βάσει του EN 1630:2011: Δεν προέκυψε διάρρηξη.
Κατάταξη αντίστασης (RC) **ΚΛΑΣΗ 4** (Έκθεση Δοκιμών Ε.Μ.Π. 557Α/15.12/19.03.2012).

Με εκτίμηση

Για την **TUV AUSTRIA HELLAS**




Χ. Νιχωρλής
Προϊστάμενος Τομέα
Βιομηχανικών Υπηρεσιών